Definition: Typ 1-5

Typ 1

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 16	EIN	Mo-Sa	22h15-06h30	Sa-Mo	13h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 23	AUS	Mo-Fr	11h00-12h00		

Typ 2

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 17	EIN	Mo-Sa	23h15-06h30	Sa-Mo	14h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 23	AUS	Mo-Fr	11h00-12h00		

Typ 3

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 18	EIN	Di-Sa	00h00-06h30	Sa-Mo	14h30-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 23	AUS	Mo-Fr	11h00-12h00		

Typ 4

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 19	EIN	Di-Sa	01h00-06h30	Sa-Mo	15h15-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 23	AUS	Mo-Fr	11h00-12h00		

Typ 5

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 20	EIN	Di-Sa	02h00-06h30	Sa-Mo	16h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 23	AUS	Mo-Fr	11h00-12h00		

Definition: Typ 6-10

Typ 6

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 16	EIN	Mo-Sa	22h15-06h30	Sa-Mo	13h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 24	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		

Typ 7

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 17	EIN	Mo-Sa	23h15-06h30	Sa-Mo	14h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 24	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		

Typ 8

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 18	EIN	Di-Sa	00h00-06h30	Sa-Mo	14h30-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 24	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		

Typ 9

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 19	EIN	Di-Sa	01h00-06h30	Sa-Mo	15h15-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 24	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		

Typ 10

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 20	EIN	Di-Sa	02h00-06h30	Sa-Mo	16h00-06h30
Parameterblock 17.4	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		
Parameterblock 17.5	Kommando 24	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		

Definition: Typ 11-15

Typ 11 (Speicherheizung + Tag Nachladung)

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 10	EIN	Mo-Fr	12h15-17h15		
Parameterblock 17.4	Kommando 16	EIN	Mo-Sa	22h15-06h30	Sa-Mo	13h00-06h30
Parameterblock 17.5	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		

Typ 12 (Kleinboiler)

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1	Kommando 8	AUS	Mo-Fr	11h30-12h30		
Parameterblock 17.2	Kommando 9	AUS	Mo-Fr	06h30-19h00	Sa	06h30-13h00
Parameterblock 17.3	Kommando 10	EIN	Mo-Fr	12h15-17h15		
Parameterblock 17.4	Kommando 21	EIN	Mo-So	12h15-14h15	Mo-So	22h00-06h30
Parameterblock 17.5	Kommando 22	AUS	Mo-Fr	11h15-12h00		

Typ 13

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1						
Parameterblock 17.2						
Parameterblock 17.3						
Parameterblock 17.4						
Parameterblock 17.5						

Typ 14

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1						
Parameterblock 17.2						
Parameterblock 17.3						
Parameterblock 17.4						
Parameterblock 17.5						

Typ 15

Slot		Befehl	Tag	Zeit	Tag	Zeit
Parameterblock 16	Verteilung Lastschaltprogramme					
Parameterblock 17.1						
Parameterblock 17.2						
Parameterblock 17.3						
Parameterblock 17.4						
Parameterblock 17.5						